



INTYG

Dnr NF-04-01 04:127 S 01	Intyget avser Släcksystem för Skogs och anläggningsmaskiner där SBF 127 Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs och anläggningsmaskiner ska gälla
Företag Fogmaker International AB Box 3204 350 53 Växjö	
Produkt Släcksystem	
Beteckning Fogmaker Entreprenad med pneumatisk detektering	
Tillhörande handlingar/ Tekniskt underlag Ritning daterad 03-12-15 över Fogmaker Entreprenad med pneumatisk detektering Genomförda installationer med pneumatisk detektor slang tom år 2003 daterad 2004-01-09 Produktbeskrivning EMC Test Report från Semko NO 201152F daterad 12 september 2002 Miljöprovning från SP med beteckningen P304246 Genomfört fullskaleprov den 15 oktober 2001	
Särskilda villkor Släckmedelsmängden i detta fall 2.0 l per m ³ Vid fabriks och/eller seriemässigt montage krävs intypning Eventuella förändringar som påverkar systemets funktionalitet och/eller utbyte av ingående material och komponenter ska anmälas till Normgruppen	
Utfärdat den 2004-02-23	
Underskrift  Tommy Arvidsson  Barbro Ahlén Handläggare	